



AB 537

Sprawozdanie z badań PRÓBKII WODY

Nr HKL 00956/2021

Data pobrania / dostarczenia próbki	2021.03.15 / 2021.03.16
Miejsce pobrania próbki	Boże
Pochodzenie próbki	wodociąg publiczny (P)
Punkt pobrania próbki	Stacja Uzdatniania Wody
Zleceniodawca	Gmina Stromiec
Próbka pobrana przez	pracownika PSSE w Białobrzegach
Cel badania	celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach	2021.03.16 - 2021.03.18
Stan próbki	bez zastrzeżeń

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kursywą i pogrubionym drukiem

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Nr normy/metodyka	Jm	Wynik	Wartość parametryczna **
Wskaźniki chemiczne					
1	Bromiany	PN-EN ISO 15061:2003	µg/l	<3,0	10
2	Arsen	Aplikacja firmy PS Analytical Ltd. , listopad 1997	µg/l	0,29+/-0,05	10
3	Chlorek winylu (N)	PN-EN ISO 15680:2008 (z wył.pkt 6.6.2 i 9.3)	µg/l	<0,10	0,50

(N) - badanie nieakredytowane

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

+/- - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.
 Wynik ze znakiem "<.." oznacza wynik poniżej zakresu oznaczalności metody, którą stanowi wartość wpisana za znakiem

Adnotacje:

Wiersz 3 Wyniki potwierdzono zgodnie z " Uzupelnieniem do normy PN-EN ISO 15680:2008, wyd.4 z dnia 26.01.21"

Uwagi

Próbka na chlorek winylu dostarczona z dużym pęcherzem powietrza.

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby autoryzującej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.