

 AB 591	<b>POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA                  W RADOMIU</b> <b>ODDZIAŁ LABORATORYJNY</b> 26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023	Numer : <b>1932/S</b> Egzemplarz: 1/3 Data sporządzenia sprawozdania: <b>22.12.2020r.</b>
	Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej	

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA

I Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 15.12.2020 r.

II Próbką pobrana przez: PSSE Białobrzegi p. M. Zdroik (zlecenie-kontrola wewnętrzna)

III Próbką pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10,  
 PN-EN ISO 5667-3:2018-08

IV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny Boże

V Cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody , woda surowa Boże gm. Stromiec

VII Adresat / Zleceniodawca: Gmina Stromiec

26-804 Stromiec ul. Piaski 4

### Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp.	Parametr	Norma / metoda	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość *	J.m.	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiem
1.	Mętność	A PN-EN ISO 7027-1:2016-09	<b>2,5</b>	akceptowalna Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU	---
2.	Barwa (Pt)	A PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 7	<b>10</b> akceptowalna	---	mg/l	---
3.	Zapach	N PB.02.HKL wyd. 1 z dn. 18.06.2019 r.	nieakceptowalny	akceptowalny	---	---
4.	Smak	N PB.03.HKL wyd. 1 z dn. 18.06.2019 r.	---	akceptowalny	---	---
5.	pH w temperaturze	A PN-EN ISO 10523:2012	<b>7,6</b> <b>16,6</b>	6,5 – 9,5 ---	pH °C	---
6.	Amonowy jon	A PN-C-04576-4:1994	<b>0,21</b>	0,50	mg/l	---
7.	Azotyny	A PN-EN 26777: 1999	<b>&lt; 0,016<sup>3)</sup></b>	0,50	mg/l	---
8.	Azotany	A PN-82/C-04576.08**	<b>0,22</b>	50	mg/l	---
9.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C <sup>1)</sup>	A PN-EN 27888:1999	<b>398</b>	2500	µS/cm	---
	w temperaturze		<b>15,7</b>	---	°C	---

STARSZY TECHNIK

AUTORYZOWAŁ:

*Elu*  
 Elżbieta Musiał



10.	Żelazo	A	PB.03.SAS wyd.1 z dn.15.07.2019	808	200	µg/l	---
11.	Mangan	A	PB.03.SAS wyd.1 z dn.15.07.2019	196	50	µg/l	---

**ASYSTENT**

AUTORYZOWAŁ: *inż. Aneta Nowakowska-Morgaś*

### Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp.	Parametr		Norma / metoda	Wynik j.t.k.	Najwyższa dopuszczalna wartość *	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiem *
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C / 1ml wody	A	PN-EN ISO 6222 : 2004	10	Bez nieprawidłowych zmian <sup>2)</sup>	---
2.	Bakterie grupy coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	0	---
3.	Escherichia coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	0	---

**STARSZY ASYSTENT**

AUTORYZOWAŁ: *inż. Agnieszka Molik*

\*- Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

\*\* Badanie wykonane według normy wycofanej z katalogu Polskich Norm

A – badanie akredytowane

N – badanie nieakredytowane

jtk – jednostki tworzące kolonie

1) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

2) – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

3)- poniżej granicy oznaczalności

Termin wykonania badań: 15.12.2020r. – 18.12.2020r.

Opłata za badanie (netto) : 216,00 zł

**Zatwierdził:**

Kierownik Sekcji Laboratorium  
Higieny Komunalnej

*mgr Małgorzata Suskiewicz*

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.

Wyniki badania i związane z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych przez Klienta w punktach od I do VII .

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 1932/S