

Stromiec, dnia 01.02 2021 r.

ZWZ.271.7.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZWZ.271.7.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie

działając zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

1. W opisie technicznym jest napisane: Na fragmencie elewację zaprojektowano z dekoracyjnych płyt imitujących drewno, mocowane na podkonstrukcji aluminiowej zgodnie z wytycznymi producenta, zaś na przekroju A-A jest: Deska elewacyjna/tynek imitacja drewna. Proszę o doprecyzowanie jaki materiał należy zastosować i wycenić?

Odp: Elewację na fragmentach należy wykonać z dekoracyjnych płyt imitujących drewno mocowane na podkonstrukcji aluminiowej.

2. Prosimy o ich zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych, szczególnie rysunku szczegółowego zadaszania (2szt) przed wejściem do lokali, na czym się opierają, jaka grubość, jakie zbrojenie?

Odp: Zadaszenia nad wejściami są samonośne, wylane i zazbrojone razem ze stropem jako płyta betonowa o gr. 12 cm z betonu B25, stal A-IIIN, fi 10/200. Wskazane dane znajdują się w części projektu pt: „Obliczenia statyczne”

3. Prosimy o więcej szczegółów dotyczących płyt elewacyjnych systemowych w kolorze zielonym i niebieskim.

Odp: Zamiast płyt elewacyjnych w kolorze zielonym i niebieskim na zadaszeniach i słupkach przy wejściach można zastosować tynk silikonowy we wskazanych kolorach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

termin składania ofert - 08.02.2021r. – godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2021r. godz. 12:15

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. aa.

Publikacja:

1. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy
2. Strona internetowa Zamawiającego – www.ugstromiec.pl



WÓJT
Krzysztof Stykowski